

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. **Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącą jako czasowe (sezonowe) zadanie istniejących kortów do tenisa ziemnego zlokalizowanych na terenie Regionalnego Centrum Tenisowego przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku.**

Na podstawie 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w w/w postępowaniu.

Zapytanie nr 1:

Proszę o określenie możliwości zmiany

a) ograniczenie w punkcie III.3.2 wymagań, ograniczenie wymagań do budowy 3 hal o konstrukcji pneumatycznej bez podawania powierzchni użytkowej i kubatury tych hal i bez podawania dalszych wymagań;

b) rezygnacja wymagań w punkcie III.3.5 które w sposób oczywisty eliminują z postępowania przedsiębiorstwa małe.

c) proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania i wykonania konstrukcji wsporczej do awaryjnego podwieszenia powłok.

Zastosowanie takiej konstrukcji jest niezbędne w myśl zapisu Par. 289 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Konstrukcją wsporcza może być wyeliminowane jeśli Wykonawca przedłoży opinię uprawnionego rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych lub jeśli poszycie hali wybudowane zostanie w ramach zgłoszenia (jako obiekt tymczasowy roztawiany sezonowo na okres do 120dni).

Odpowiedź:

Ad a. Celem Zamawiającego jest potwierdzenie, że wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jakim jest zaprojektowanie, a także uzyskanie bądź posiadanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń w celu przeprowadzenia budowy oraz prawidłowego odbioru budynku specjalistycznego jakim jest hala pneumatyczna. Musi ona być wyposażona w elementy takie jak system powłok wraz z siecią lin stalowych, system grzewczo-nadmuchowy oraz system kotwienia, niezbędne do jej prawidłowego użytkowania. Pomieszczenie magazynowe jest równie ważnym elementem zamówienia, ponieważ pozwoli na prawidłowe przechowywanie elementów hali w okresie letnim. Określona w warunku powierzchnia oraz kubatura odpowiada powierzchni dwóch kortów tenisowych - taką powierzchnię Zamawiający zamierza zadasyć.

W związku z powyższym zamawiający **podtrzymuje warunek** dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie podanym w SIWZ z dnia 01.07.2015 r.

Ad b. Zamawiający **rezygnuje z wymagań** dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nowy warunek otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA.

Ad c. Zamawiający nie wymaga zaprojektowania oraz wykonania konstrukcji wsporczej do awaryjnego podwieszenia powłok. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania projektu budowlanego, na podstawie którego Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi proces budowlany i uzyska pozwolenie na użytkowanie. Projekt budowlany powinien być sporządzony na podstawie odpowiednich przepisów m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - tekst jednolity, lub powinien uzyskać odpowiednie odstępstwa od przepisów lub inne dokumenty zapewniające możliwość przeprowadzenia inwestycji.