



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

TE/7031-107/08/14815

Szczecinek, 19.08.2015 r.



AQUA-TUR Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 2
78-400 Szczecinek

Dotyczy: **Warunki techniczne nr 107/2015 na podłączenie do sieci deszczowej działki nr 83/5 obr. 12 w Szczecinku.**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 91/IOŚ/11/14 z dnia 27.11.2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku wydaje następujące warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych z działki nr 83/5 przy ulicy Szczecińskiej 2 w Szczecinku

1. Odprowadzenie ścieków deszczowych – istnieje możliwość do sieci deszczowej DN 1000 mm położonej na działce 83/5 w Szczecinku. Włączenie do studni o rzędnej dna 135,30.
2. Na podstawie warunków technicznych wykonać dokumentację techniczną przyłącza deszczowego i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. Dokumentację techniczną przyłącza deszczowego uzgodnić branżowo w PWiK spółka z o.o. w Szczecinku.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektowanych przyłączy.
5. ~~Zgodnie z ustawą z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpi o objęcie Naradą Koordynacyjną projektu technicznego.~~
6. Wykonane odcinki przyłącza deszczowego zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK spółka z o.o. w stanie odkrytym.
7. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi, 1 egz. dostarczyć do PWiK spółka z o.o.
8. Na odbiór techniczny końcowy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

- 10.1. dokumentację techniczną przyłącza deszczowego,
 - 10.2. pozytywne wyniki próby na szczelność przyłącza deszczowego,
 - 10.3. protokół przeglądu przyłącza deszczowego w stanie odkrytym,
 - 10.4. dokumentację geodezyjną powykonawczą przyłącza deszczowego z naniesionymi współrzędnymi,
 - 10.5. atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
11. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

JO.

Z-CIA DYREKTORA TECHNICZNEGO
ds. Eksploatacyjnych

Piotr Jasionas