



KOMINOWA IGŁICA ODGRMOWA O WYSOKOŚĆ
2,0m PONAD SZCZYT KOMINA

ZWODY POZIOME I PIONOWE NA DACHU,
PRZEWIĄTY MPBRWAŃZA.IACF - dfe7n, fig.

PRZEWODY UZIEMIĄJĄCE - BEDNARKA FeZn 25x4

UZIDM POZIDMY - BEDNARKA FeZn25x4

UZIOM PIONOWY - PRĘT WIEDZIDWANY 3/4" L=9m

1. ZWODY POZIOME NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z OŚEŹN F18

2. ZWYDZY POZIOME UKŁADAĆ NA UCHWYTYCH BETONOWYCH W TWORZYWIE PRZEKŁAJANYCH DO DACHU. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NA ELEWACJI NA UCHWYTYCH DYSTANSOWYCH.
3. ZAGŁOSKI KONTROLNE INSTALACJI ODGRUDOWEJ /Z/ INSTALOWAĆ W OBRUDOWACH ODGRUNTOWYCH.
4. PRZEWODY UZIEMIĄJĄCE – BEDNARKA FeZn 25x4.
5. UZIOM POZIOMY – BEDNARKA FeZn 25x4 UKŁADANA W WYKOPIE, W ODLEGŁOŚCI MIN. 1m OD BUDYNKU, NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,6m.
6. UZIOMY PIONOWE L=9m /np. PRĘTY MIĘDZIOWANE "GALMAR" 3/4"/.
7. REZYSTANCJA UZIEMIENIA $R \leq 10 \Omega$.
8. DO INSTALACJI ODGRUDOWEJ PRZYKŁAŻYĆ METALOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE OPRA OBRÓBKI BLACHARSKIE.
9. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZED PRZENIKANIEM OPADAM ATMOSFERYCZNYCH.

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI PIOTR SYNOWIEC ul.28-go LUTEGO 140, 78-400 SZCZECINEK			
Projektował	Tech. Stanisław Budnicki	Instalacje ogdromowe	
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Budnicki		
TEMAT:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM TENISOWEGO		
ADRES:	SZCZECINEK DZ. NR 83/5		
	OBIEKT 12		
INWESTOR:	AQUA-TUR SP. Z O.O. UL. SZCZECIŃSKA 2 78-400 SZCZECINEK		
		SKALA:	1:1000
		DATA:	VI. 2015
		RYS. NR:	2